



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchсро@61mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Целинскому району**

Почтовый адрес: ул. 1-я линия, 69/5, п. Целина, Целинский район,
Ростовская область, 347760, Телефон: (86371) 9-18-41, E-mail: 17ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7/ 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 3
категории №28 «Журавленок».

Заведующей МБДОУ детский сад №28 «Журавленок» Сливковой Марине Геннадьевне
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 7 от «26» апреля 2022 года в период с «04» мая 2022 г. по «13» мая 2022 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору Золотухиным А.В. майором внутренней службы проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 3 категории №28 «Журавленок», расположенного по адресу: Ростовская область, Целинский район, с. Журавлевка, ул. Московская, 63А в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий МБДОУ детский сад №28 «Журавленок» Сливкова Марина Геннадьевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель ных требований пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнен ии
1.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 51, п.4 ст. 103 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический	01.11.2022г	

	пожарной безопасности, а именно: - автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.	регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
2.	На объекте защиты при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в частности: - световые оповещатели «ВЫХОД» расположены не над эвакуационными выходами из здания.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч.1,4,5,6,7,9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	01.11.2022г	
3.	Не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоема (отсутствует требуемый запас воды).	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.11.2022г	
4.	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц здания детского сада не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.11.2022г	
5.	Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.11.2022г	
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №28 «Журавленок» Сливкова М.Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Целинского района по пожарному надзору
Золотухин А.В. майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845688

Владелец Сливкова Марина Геннадьевна

Действителен с 18.11.2022 по 18.11.2023